

Bundesland

Oberösterreich

Kurztitel

Oö. Gasverordnung

Kundmachungsorgan

LGBL.Nr. 98/2015

§/Artikel/Anlage

§ 14

Inkrafttretensdatum

31.07.2015

Text**§ 14****Anforderungen an Membrane für Gasspeicher**

(1) Membrane für Gasspeicher müssen folgenden Anforderungen entsprechen:

Ableitwiderstand:	kleiner als 10^8 Ohm,
Brennbarkeitsklasse (für äußere Folie):	mindestens C-s3, d2 gemäß ÖNORM EN 13501-1 (§ 34 Abs. 1),
Gasdurchlässigkeit (Methan):	höchstens 1.000 ml/(m ² d bar),
Membranmaterial:	medien-, temperatur- und alterungsbeständig,
Oberflächenwiderstand:	kleiner als 10^9 Ohm gemessen bei 50 % relativer Luftfeuchte und 23 °C,
Reißfestigkeit (Höchstzugkraft):	ind. 3.000 N/5 cm,
Temperaturbeständigkeit:	- 30 °C bis + 70 °C,
UV-Beständigkeit:	Angabe der Eignungsdauer für UV-Strahlung ausgesetzte Membranen.

(2) Die Eignung gemäß Abs. 1 ist durch eine Bescheinigung der Herstellerin bzw. des Herstellers nachzuweisen.